

Odpowiedzi z dnia 28/07/2016 na zapytania potencjalnych oferentów:

Pytania i odpowiedzi:

- I. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów?
Wycinka plantacji wierzby energetycznej nie podlega takiej procedurze.
- II. Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy jest poniesienie opłat urzędowych za wycinkę drzew i krzewów?
Brak opłat.
- III. Jeśli poniesienie w/w opłat urzędowych jest po stronie Wykonawcy to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów.
Nie dotyczy.
- IV. W związku z brakiem wskazania w punkcie 8 Regulaminu Postępowania Przetargowego dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty przetargowej, prosimy o potwierdzenie że kosztorys ofertowy nie musi być załącznikiem oferty.
Przedmiar robót (kosztorys ofertowy wypełniony) ma być załączony do oferty.
- V. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek przedstawienia kosztorysu ofertowego dotyczy tylko i wyłącznie Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
Obowiązek przedstawienia kosztorysu ofertowego dotyczy wszystkich podmiotów składających ofertę w postępowaniu.
- VI. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez „kosztorys ofertowy” rozumie kosztorys w układzie: „ilość, cena jednostkowa, wartość” wykonany na podstawie załączonych przedmiarów robót?
Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji.
- VII. Czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod zaplecze biurowe Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?
Zamawiający przekaże teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z energii elektrycznej, wody i odprowadzaniem ścieków w ramach przedmiotowej inwestycji ponosi Wykonawca.
- VIII. Czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?
Wykonawca może zorganizować plac składowy/magazyn wyłącznie w ramach terenu przekazanego na zorganizowanie zaplecza budowy.
- IX. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych?
Nie.
- X. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie konstrukcji żelbetowej pomostu w istniejących reaktorach biologicznych (ob. 6/1 i ob. 6/2) nie jest w zakresie Wykonawcy w ramach realizacji w/w inwestycji.
Nie.
- XI. Jeśli w/w pomosty są do wykonania przez Wykonawcę to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z:
 - wykonaniem konstrukcji żelbetowej pomostów
 - wykonaniem hydrofobizacji powierzchni betonowej pomostu
 - dostawą i montażem barierki ochronnej ze stali nierdzewnej na projektowanym pomościePatrz Pkt. X.
- XII. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu odwodnienia wykopu projektowanych zbiorników.
Ewentualne odwodnienie wykopów oraz sposób jego wykonania - w gestii Wykonawcy.
- XIII. W związku z koniecznością prac modernizacyjnych w istniejącej stacji dawkowania koagulantu żelazowego (ob. 17) prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej

projektu przedstawiającego stan istniejący obiektu oraz projektu przedstawiającego projektowaną posadzkę i inne roboty towarzyszące do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia.

Zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu i obiektów objętych inwestycją.

- XIV. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej dla osadników wtórnych (ob. 7/5 i ob. 7/6) o zestawienie stali konstrukcyjnej dla wsporników mocujących deflektor.
- XV. W związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót udostępnionym przez Zamawiającego, a dokumentacją projektową oraz koniecznością dołączenia do oferty przetargowej wycenionego przedmiaru robót, prosimy o korektę przedmiaru robót uwzględniającą n/w pozycje i zamieszczenie go na stronie internetowej:

Oferent we własnym zakresie dokona korekty odpowiednich pozycji przedmiaru.

Korektę rozbieżności obmiarowych należy wprowadzić w pozycjach których one występują, a brakujące pozycje należy dodać na końcu przedmiaru. Wprowadzone zmiany wpisać w kolorze niebieskim. (patrz. Odpowiedź z dnia 26/07)

Dotyczy ob.7/5 osadnik wtórny – branża konstrukcyjno-budowlana

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z odwodnieniem wykopu.
2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem próby szczelności.
3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem taśm w przerwach roboczych
4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem skosów dolewanych w studni osadczej zbiornika
5. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem obetonowania studni osadczej z chudego betonu.
6. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem betonowych słupków pod projektowaną barierkę wokół zbiornika
7. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji zewnętrznych
8. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej bieżni toru jezdnego
9. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem wsporników mocujących deflektor
10. pozycja nr 65 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie obetonowania rury w ilości 9,44m³. Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 51,0m³ (brakuje ok. 41,56m³),

Dotyczy ob.7/6 osadnik wtórny – branża konstrukcyjno-budowlana

11. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z odwodnieniem wykopu.
12. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem próby szczelności.
13. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem taśm w przerwach roboczych
14. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem skosów dolewanych w studni osadczej zbiornika
15. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem obetonowania studni osadczej z chudego betonu.
16. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem betonowych słupków pod projektowaną barierkę wokół zbiornika
17. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji zewnętrznych
18. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej bieżni toru jezdnego
19. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem wsporników mocujących deflektor

20. pozycja nr 90 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie obetonowania rury w ilości 9,44m³. Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 51,0m³ (brakuje ok. 41,56m³),

Dotyczy ob.8/3 pompownia recyrkulacyjna i osadu nadmiernego – branża konstrukcyjno-budowlana

21. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem próby szczelności.
22. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem taśm w przerwach roboczych
23. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem studzienki odwadniającej

Dotyczy ob.5/3 selektor – branża konstrukcyjno-budowlana

24. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem próby szczelności.
25. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem taśm w przerwach roboczych
26. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji zewnętrznych oraz hydrofobizacji powierzchni poziomej stropu i pomostu
27. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji wewnętrznych
28. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem krat pomostowych

Dotyczy ob.6/3 reaktor biologiczny – branża konstrukcyjno-budowlana

29. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z odwodnieniem wykopu
30. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z przeprowadzeniem próby szczelności
31. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem krat pomostowych
32. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem dylatacji płyty dennej, ścian oraz pomostów zbiornika
33. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej belek poddylatacyjnych
34. Pozycja nr 24 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym gr. 10cm o w ilości 270,982m³. Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 300,0m³ (brakuje ok. 29m³),
35. Pozycje nr 25 i 26 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych na zimno o w ilości 2709,82m². Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 2940,0m² (brakuje ok. 230m² w obu w/w pozycjach)
36. Pozycja nr 27 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym gr. 4cm o w ilości 108,393m³. Naszym zdaniem ilość ta winna wynosić ok. 118,0m³ (brakuje ok. 10m³),
37. Pozycja nr 47 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie barierki ze stali nierdzewnej w ilości 28,55kg. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość ta winna wynosić 87,20kg (brakuje 58,65kg)
38. Pozycja nr 48 przedmiaru zawiera nakłady na wykonanie fartucha ze stali nierdzewnej w ilości 87,20kg. Zgodnie z dokumentacją projektową ilość ta winna wynosić 676,46kg (brakuje 589,26kg)

Dotyczy ob.14A bufor – branża konstrukcyjno-budowlana

39. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem taśm w przerwach roboczych
40. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji wewnętrznych

Dotyczy KR-2, KP1-KP/2 i KP-3 – branża konstrukcyjno-budowlana

41. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem robót rozbiórkowych i wyburzeniowych m.in.: skucie istniejącej płyty stropowej wraz z murem oporowym, wyburzenie fragmentu ściany, oczyszczenie powierzchni betonowych oraz usunięcie skarbonatyzowanego betonu, wywiercenie otworów
42. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji wewnętrznych

43. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem studzienek odwadniających

Dotyczy KR-4 komora rozdziału – branża konstrukcyjno-budowlana

44. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji wewnętrznych
45. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z dostawą i montażem koryta podziałowego i konstrukcji wsporczej koryta

Dotyczy K10a komora połączeniowa – branża konstrukcyjno-budowlana

46. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji wewnętrznych

Dotyczy K20 komora – branża konstrukcyjno-budowlana

47. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem izolacji wewnętrznych
48. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem hydrofobizacji powierzchni betonowej stropu

Dotyczy ob. 17 istniejąca stacja dawkowania koagulantu żelazowego – branża konstrukcyjno-budowlana

49. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o nakłady związane z wykonaniem nowej posadzki i robót towarzyszących